Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

TEST Reg.No. 555

Terslev Vandværk Amba
Nysøvænget 15
4690 Haslev
Att.: Steen Dyrheden

Rapportnr.:	AR-25-CG-25088337-01
Batchnr.:	EUDKVE-25088337
Kundenr.:	CA0005697
Modt. dato:	06.10.2025
Valideringskode:	3FC2902D40

Analyserapport

Prøvested:	Terslev Vandværk - Vandværket - 103323 - V02000400 / 4313000400
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	06.10.2025 kl. 11:10
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode:	06.10.2025 - 20.10.2025

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81526030		Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Mikrobiologi									
Coliforme bakterier 37°C	6	!	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25$^{σ)}$
Escherichia coli	6	!	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	A	0.25$^{σ)}$
Intestinale Enterokokker	< 1		CFU/100 ml		i.m.	1	ISO 7899-2:2000	A	0.11$^{σ)}$
Kimtal ved 22°C	< 1		CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999	A	0.15$^{σ)}$
Kimtal ved 37°C	3		CFU/ml			1	ISO 6222:1999	A	0.15$^{σ)}$
Uorganiske forbindelser									
Aggressiv kuldioxid	< 2		mg/l			2	DS 236:1977	B	15
Ammonium (NH4)	< 0.005		mg/l		0.05	0.005	Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G	B	15
Chlorid	22		mg/l		250	1	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	B	15
Cyanid, total	< 1		µg/l		50	1	DS/EN ISO 14403:2012	B	15
Fluorid	0.63		mg/l		1.5	0.05	DS/ISO/TS 15923-2:2017, mod.	B	15
Hydrogencarbonat	375		mg/l			3	DS/EN ISO 9963-1:1996	B	15
Nitrat	2.3		mg/l		50	0.3	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	B	15
Nitrit	0.0039		mg/l		0.01	0.001	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	B	15
Sulfat (SO4)	1.6		mg/l		250	0.5	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	B	15
Hårdhed, total	19		°dH			0.1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Calcium (Ca)	96		mg/l			0.5	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Magnesium (Mg)	22		mg/l		50	0.1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Organiske samleparametre									
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof	3.0		mg/l		4	0.1	DS/EN 1484:1997	B	15
Metaller									
Antimon (Sb)	< 0.2		µg/l		5.0	0.2	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Arsen (As)	0.75		µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Bor (B)	95		µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
^{σ}): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Terslev Vandværk Amba
Nysøvænget 15
4690 Haslev
Att.: Steen Dyrheden

Rapportnr.:	AR-25-CG-25088337-01
Batchnr.:	EUDKVE-25088337
Kundenr.:	CA0005697
Modt. dato:	06.10.2025
Valideringskode:	3FC2902D40

Analyserapport

Prøvested:	Terslev Vandværk - Vandværket - 103323 - V02000400 / 4313000400
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	06.10.2025 kl. 11:10
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode:	06.10.2025 - 20.10.2025

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81526030	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Metaller								
Jern (Fe)	0.039	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Kobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.05	0.002	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Natrium (Na)	19	mg/l		175	0.1	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	15
Nikkel (Ni)	0.040	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Selen (Se)	< 0.05	µg/l		10	0.05	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Uran (U)	< 0.01	µg/l		10	0.01	DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS	B	20
Kulbrinter								
Methan	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	M 0066 GC-FID	B	20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523:2012		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Vandtemperatur	10.1	°C				DS/EN ISO 19458:2006		
Ledningsevne ved 20°C	580	µS/cm		2500	15	DS/EN 27888:2003 (ved 20°C)		
Iltindhold	9.1	mg/l			0.1	DS/EN ISO 5814:2012		15

Underleverandør:

A: Eurofins Steins Laboratorium (Vejen - Food) (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 222)
B: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Eurofins Miljø Vand A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4256
CVR/VAT: DK-29822980

Terslev Vandværk Amba
Nysøvænget 15
4690 Haslev
Att.: Steen Dyrheden

Rapportnr.:	AR-25-CG-25088337-01
Batchnr.:	EUDKVE-25088337
Kundenr.:	CA0005697
Modt. dato:	06.10.2025
Valideringskode:	3FC2902D40

Analyserapport

Prøvested:	Terslev Vandværk - Vandværket - 103323 - V02000400 / 4313000400
Prøvetype:	Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning:	06.10.2025 kl. 11:10
Prøvetager:	Eurofins Miljø Vand A/S DKIJ
Analyseperiode:	06.10.2025 - 20.10.2025

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2025-81526030	Enhed	Kravværdier ** Min.	Kravværdier ** Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Kopi til:
Faxe Kommune , Kopimodtager drikkevand, Industrivej 2, 4683 Rønnede
Terslev Vandværk Amba, Peer Lang Pedersen, Nysøvænget 15, 4690 Haslev

20.10.2025

I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
https://reports.et.dk.eurofins.com

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Kirsten Nottelmann
Kunderådgiver Eurofins Miljø Vand A/S

Tegnforklaring:

<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.