

Terslev Vandværk Amba
Nysøvnøget 15
4690 Haslev
Att.: Ivan Flændsdal

Rapportnr.: AR-22-CA-22017001-01
Batchnr.: EUDKVE-22017001
Kundenr.: CA0005697
Modt. dato: 15.02.2022

Analyserapport

Prøvested: Terslev Vandværk - Vandværket - 103323 - V02000400 / 4313000400
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 15.02.2022 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S KDG7
Analyseperiode: 15.02.2022 - 19.02.2022

Prøvemærke: afgang Vandværk

Lab prøvenr:	835-2022-81085147	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			

Mikrobiologi

Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	ISO 9308-2:2012	0.25 ^{o)}
Kimtal ved 22°C	530	CFU/ml	!	200	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}

Uorganiske forbindelser

Ammonium (NH ₄)	0.015	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Nitrit	0.0086	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	15
Nitrat	1.9	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	15
Chlorid	22	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	15

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, MST-Drikkevand. Mai A
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5, MST-I A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket **!** overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

19.02.2022

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.